

Bescheinigung des Wärmenetzbetreibers

über die energetische Bewertung nach FW 309 Teile 5 & 7

		Deckungs- anteil	Pflicht- anteil	Erfüllungs- grad
	kWh	DA	PA	EG
Wärmenetzeinspeisung gesamt	9.699.536			
aus Kraft-Wärme-Kopplung	5.201.321	53,6 %		
hiervon aus Erdgas	5.201.321	53,6 %	50 %	107 %
aus Heizöl	0	0,0 %		
Erfüllungsgrad der Fernwärme EG_{FW}				107 %

Die Anforderungen des § 44, GEG 2020 an die Fernwärme sind erfüllt?

JA

Name des Wärmenetzbetreibers	Stadtwerke Riesa GmbH
Name des Wärmenetzes	Fernwärmenetz Riesa – Pausitz
Lage des Netzes	Riesa
Datenbasis	Planungsdaten
Diese Bescheinigung ist gültig bis	09.01.2025

Riesa,

Ort, Datum


SWRiesa
Aus Verbundenheit.
Stadtwerke Riesa GmbH
Alte Pfarrweg 4 • 01587 Riesa
Unter-schrift
Tel.: 03525 708-30
www.stw-riesa.de

Die Berechnung der Zusammensetzung der Wärme¹ wurde durchgeführt von



Technische Universität Dresden
Institut für Energietechnik
Professur für Gebäudeenergietechnik und Wärmeversorgung

Dresden, 30.03.2022

Ort, Datum



Unterschrift

¹ Bericht: Zertifizierung des Primärenergiefaktors und Ermittlung der CO₂-Emissionen für das Fernwärmenetz Riesa-Pausitz der Stadtwerke Riesa GmbH. TU Dresden, März 2022