SWRiesa
Aus Verbundenheit

Bescheinigung des Wärmenetzbetreibers

über die energetische Bewertung nach FW 309 Teile 5 & 7

		Deckungs-anteil	Pflicht-anteil	Erfüllungs-grad
	kWh	DA	PA	EG
Wärmenetzeinspeisung gesamt	**84.752**			
aus Kraft-Wärme-Kopplung	**44.016**	51,9 %		
hiervon aus Erdgas	44.016	51,9 %	50 %	104 %
aus Heizöl	0	0,0 %		
Erfüllungsgrad der Fernwärme EG_{FW}				**104 %**

Die Anforderungen des § 44, GEG 2020 an die Fernwärme sind erfüllt? **JA**

Name des Wärmenetzbetreibers	Stadtwerke Riesa GmbH
Name des Wärmenetzes	Fernwärmenetz Riesa – Weida
Lage des Netzes	Riesa
Datenbasis	Betriebsdaten für drei Jahre
Diese Bescheinigung ist gültig bis	24.07.2032

Riesa, 06. Januar 22

Ort, Datum — Unterschrift

Die Berechnung der Zusammensetzung der Wärme[1] wurde durchgeführt von

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DRESDEN

Technische Universität Dresden
Institut für Energietechnik
Professur für Gebäudeenergietechnik und Wärmeversorgung

Technische Universität Dresden
Fakultät Maschinenwesen
Institut für Energietechnik
Professur für Gebäudeenergietechnik und Wärmeversorgung
Prof. Dr.-Ing. Clemens Felsmann
01062 Dresden

Dresden, 25.07.2022

Ort, Datum — Unterschrift

[1] Bericht: Zertifizierung des Primärenergiefaktors und der CO_2-Emissionen nach GEG für das Fernwärmenetz Riesa-Weida. TU Dresden, Juli 2022