

Bescheinigung des Wärmenetzbetreibers

über die energetische Bewertung nach FW 309 Teile 5 & 7

Wärmeeinspeisung	Energie	Deckungsanteil
	MWh	%
Wärmenetzeinspeisung gesamt	15.787	
• aus Kraft-Wärme-Kopplung	2.918	18,5 %
hiervon aus fossilem Brennstoff	2.918	18,5 %
• aus sonstigen Erzeugern	12.869	81,5 %
hiervon aus fossilem Brennstoff	369	2,3 %
hiervon aus Abwärme mit Wärmepumpe	12.500	79,2 %
davon aus unvermeidbarer Abwärme	10.000	63,4 %
davon aus Antriebsstrom	2.500	15,8 %
Insgesamt aus unvermeidbarer Abwärme und erneuerbarer Energie		72,0 %

Die Anforderungen an das Wärmenetz gemäß § 71b Abs.2 GEG werden erfüllt?
„Effiziente Fernwärme“ nach EU-Effizienz-Richtlinie?

JA
JA

Name des Wärmenetzbetreibers	Stadtwerke Riesa GmbH
Name des Wärmenetzes	Fernwärmenetz Riesa – Elbufer
Lage des Netzes	Riesa
Datenbasis	Planungsdaten
Diese Bescheinigung ist gültig bis	04.12.2032

Riesa,

Ort, Datum

Unterschrift

Die Berechnung der Zusammensetzung der Wärme wurde durchgeführt von



Technische Universität Dresden
Institut für Energietechnik
Professur für Gebäudeenergietechnik und Wärmeversorgung

Dresden, 05.12.2025

Ort, Datum

Unterschrift